



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim**

ONS-HK.903.24.3.2025
Opole Lubelskie, 2025-11-12

**Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Józefowie nad Wisłą
ul. Cicha 6
24-340 Józefów nad Wisłą**

Dotyczy: oceny jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim na podstawie otrzymanych w dniu 12.11.2025 r. sprawozdań z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Miłoszówka, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 04.11.2025 r. w zakresie bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków i ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C z następujących punktów zgodności:

- sieć rozdzielcza – zbiornik Miłoszówka, sprawozdanie z badań nr L/0/10/2025/335/M/1 z dnia 07.11.2025 r.,

- sieć wodociągowa Miłoszówka 30, sprawozdanie z badań nr L/0/10/2025/335/M/3 z dnia 07.11.2025 r.,

- sieć wodociągowa Stasin 4, sprawozdanie z badań nr L/0/10/2025/335/M/2 z dnia 07.11.2025 r.,

stwierdza przydatność wody do spożycia.

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Barbara Sawa-Wojtanowicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu Lubelskim
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują: adresat, aa

Do wiadomości:

1. Gmina Józefów nad Wisłą
2. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Gmina Józefów nad Wisłą
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu Lubelskim
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim

Sporządził: ASSz, SHK, tel. 533 365 265
Sprawdził: SB



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Opolu Lubelskim
ul. Puławska 1 | 24-300 Opole Lubelskie
+48 81 827 20 41

psse.opolelubelskie@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: **AE:PL-38532-76118-VWIEA-15**